

Dodatečné informace k ZD- 1

ZMR11/2011 „Dodávka a montáž výtahové kabiny a šachty“

Otázka:

Jakým způsobem je v požární zprávě specifikována požární odolnost samotné konstrukce šachty a jejího zasklení?

Odpověď:

V odstavci 1.1 zadávací dokumentace je zadavatelem požadováno:

„Zadavatel požaduje protipožární odolnost této šachty minimálně 30 minut.“

V připojených souborech je „Požárně technické řešení“ rekonstrukce objektu Stará 25, Brno.

V Praze dne 11.5.2011

Zpracoval: Kettner