

VZ22/2011 „Rekonstrukce laboratoří“
Dodatečné informace k ZD - 6

1. Otázka:

PVC podlahy. Ve výkazu-výměr je uvedena tloušťka 2 mm, v technické zprávě se píše o novém krytu tl. 4 mm. Mají být u PVC sokly?

Odpověď:

Ocenění je nutno provést dle Výkazu-výměru.
Ano, PVC podlahy budou zakončeny sokly.

V Praze dne 26.8.2011
Zpracoval: Kettner