

Dodatečné informace k ZD – 1

ZMR47/2012 „SÚKL – Protipožární ucpávky v objektech 24 a 30“

1. Otázka:

U plastového potrubí je důležité znát polohu, zda se jedná o prostup stropem a nebo stěnou. U prostupu stěnou je nutné dávat těsnící materiál z obou stran a u stropu jen ze spodní strany. Při cenách materiálu je zvláště u velkých průměrů dosti velký rozdíl v ceně.

Odpověď:

V cca 99 % případů se jedná o prostup stropem.

V Praze dne 27.7.2012
Zpracoval: Kettner