

VZ02/2010
„Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno“

Dodatečné informace k ZD

Otázky:

- 1) Pokud některé položky nejsou obsaženy ve výkazu výměr, ale jsou obsaženy v PD nebo v textové části, nacenit tyto položky do téhož výkazu výměr?
- 2) Budou se měnit vchodové dveře? Jaký bude materiál?
- 3) Balkony se demontují, plastové balkónové dveře budou zachovány nebo se otvory zazdí?
- 4) Popis vnitřních dveří – které zůstanou stávající a které budou nové? Budou plně dřevěné bez bezpečnostní a požární odolnosti?
- 5) Budou se nějak upravovat světlíky v 1PP?
- 6) Jaký bude materiál nového oplocení?
- 7) Odkouření volně nebo do komína? Jsou v budově dva komíny? Pokud ano, využijí s pro nová odkouření?
- 8) Po prostudování TZ jsme zjistili, že se EZS bude pouze rozšiřovat, ale není nikde popsáno o jaký stávající systém se jedná. Prosíme tedy o informaci o stávajícím systému EZS.
- 9) Jsou k dispozici řezy budovy?

Odpovědi:

- Ad 1) Ano, položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, ale jsou obsaženy v textové části ZD je třeba nacenit do výkazu výměr.
- Ad 2) Výměna hlavních vchodových dveří není součástí této veřejné zakázky.
- Ad 3) Plastové balkónové dveře budou zabezpečeny proti otvírání a budou zachovány.
- Ad 4) Vstupní dveře do prostor kanceláří v jednotlivých podlažích budou bezpečnostní a s požární odolností. Nové vnitřní dveře budou pouze ty, které vzniknou z nového dispozičního uspořádání jednotlivých podlaží.
- Ad 5) Pouze jak je uvedeno v ZD, tj. opravou zastřešení světlíků.
- Ad 6) Zadavatel nechá řešení na projektantovi, oplocení však musí být pevné, neprůhledné, s výškou minimálně 2,5 m.
- Ad 7) Odkouření volně, jak je uvedeno v půdorysech připojených v ZD.
- Ad 8) Informace jsou uvedeny v příloze č. 2 ZD „Technické specifikaci“, konkrétně v odstavcích 1.2, 1.3 a části 3.
- Ad 9) Řezy budovy – viz přílohy č. 1 a č. 2.

V Praze dne 11.11.2010
Zpracoval: Kettner